

HPA-0 8 CS Plus compact Set

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA

NUMER URZĄDZENIA: 239058

Zestaw HPA-0 8 CS Plus compact

Pompa ciepła powietrze/woda HPA-0 8 CS Plus classic z technologią inwerterową oferowana jest wyłącznie w optymalnie dobranych zestawach. Zestaw HPA-0 8 CS Plus compact składa się z HPA-0 8 CS Plus i wieży hydraulicznej HSBC 200 classic.

W modułach wewnętrznych wbudowana jest większość niezbędnych podzespołów instalacyjnych. Umożliwia to jeszcze szybszą i prostszą instalację.



Najważniejsze cechy

Składa się z HPA-0 8 CS Plus oraz wieży hydraulicznej HSBB 200

Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

Jeśli minimalna objętość jest dostateczna, można zrezygnować z zasobnika buforowego



Typ	HPA-O 8 CS Plus compact Set
Numer katalogowy	239058
Dane techniczne	
Moc grzewcza przy P2/W35 (DIN EN 14511)	5,30 kW
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511)	7,80 kW
Współczynnik wydajności przy P2/W35 (EN 14511)	3,80
Współczynnik wydajności przy P-7/W35 (EN 14511)	2,91
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35	A+++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55	A++
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W35	A+++
Klasa efektywności energetycznej zestawu (pompa ciepła + regulator) W55	A++
Moc chłodnicza przy P35/W7 maks.	6,00 kW
Moc chłodnicza w przypadku P35/W18 maks.	6,00 kW
Moc chłodnicza przy P35/W7 obciążenie częściowe	3,00 kW
Moc chłodnicza w przypadku P35/W18, obciążenie częściowe	3,00 kW
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 12102)	57 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 5 m w wolnym polu	35 dB(A)
Napięcie znamionowe sprężarki	230 V
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	60 °C
Wysokość	812 mm
Szerokość	1152 mm
Głębokość	524 mm
Ciężar	91 kg

Bliższe informacje dotyczące elementów zestawu podane są w opisie danego produktu.

Wymaganą konsolę stojącą lub ścienną można zamówić z oferty osprzętu.

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.